

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2022 год

№ п/п	Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	Федеральный государственный пожарный надзор Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу	Выявление нарушений требований пожарной безопасности Плановая, выездная г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.8, лит.А	30.04.2021	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.16 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	Замечания устранены
				п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020	Замечания устранены
				п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 138 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013	Замечания устранены
				п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 59; п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст. 88 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Замечания устранены
2	Федеральный государственный пожарный надзор	Выявление нарушений требований пожарной	22.12.21-24.21.2021	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 6 № 123-ФЗ «Технический регламент о	Выполнен расчёт пожарных

<p>Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу</p>	<p>безопасности Внеплановая, выездная г. Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д.13, лит.А</p>		<p>требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020, СП 7.13130.2013</p>	<p>рисков</p>
			<p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)</p>	<p>Замечания устранены</p>
			<p>1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4, ч.7 ст.83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>Замечания устранены</p>
			<p>п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 п. 4.4.12</p>	<p>Срок устранения 15.12.2023</p>
			<p>п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ч.3 ст. 4, ст. 89 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 п.4.2.2.</p>	<p>Срок устранения 15.12.2023</p>
<p>Федеральный государственный пожарный надзор Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу</p>	<p>Осуществление контроля за исполнением требований ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»</p>	<p>14.10.21 – 20.10.21</p>	<p>1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.14 Свод правил СП 1.13130.2013</p>	<p>Срок устранения 01.10.2023</p>

		Внеплановая, выездная Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 29, лит. А		1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.27 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Замечание устранено
--	--	---	--	--	------------------------